



Hallásos felület 7,8 m²
 I. FÜSTSZAKASZ 17B7 45 m³
 2 db 120x120 üvegtücső
 allagmagasság 5,915 m
 rakhatósági mélység 3 m

Hallásos felület 15,50 m²
 II. FÜSTSZAKASZ 1385 m³
 5 db 220x118 üvegtücső
 allagmagasság 7,25 m

Hallásos felület 15,50 m²
 III. FÜSTSZAKASZ 1011 m³
 5 db 220x118 üvegtücső
 allagmagasság 4,25 m

TERVEZETT FÜSTKÖTÉNYFAL
 szintm.: +4,25

ÉPÍTETŐ:	GARZON BÚTOR ZRT. 8000 Szekesfehérvár, Batory u. 4
TERV TÁRGYA:	8000 Szekesfehérvár, Csarnoképület testfelújítási munkái
RAJZ:	FÖLDSZINTIALAPRAJZ
LEPTÉK:	1:100
DÁTUM:	2017 május